



Outsulation

Detail č. 3

datum vydání 1/03

POZNÁMKA:

1. Dryvit doporučuje, aby aplikace na úrovni přizemí a na všech místech vystavených mechanickým namáháním, rázům a tlakům byla vyztužena nejprve pancéřovou sítinou a poté sítinou standardní. Tato místa by měla být vyznačena v projektu.
2. Systém by měl končit cca 200 mm nad povrchem.
3. Přiléhající povrch by měl být upraven se spádem.
4. Omítka končí cca 50 mm nad povrchem.

Projektant zcela odpovídá za projekt, technickou zprávu, dokumentaci technického systému, ve kterém byl použit systém Dryvit. Všechny systémy se musí shodovat s místními právními předpisy. Konstruktivní detaily by měly sloužit pouze jako pomůcky při projektování. Firma není odpovědná za jejich použití v jiných projektech. Firma si vyhrazuje právo, že výše uvedené detaily mohou podléhat změnám. Kontaktujte, prosím, firmu a ujistěte se, zda máte nejnovější verzi.